

Dokumentation til byggesag i Egedal Kommune, ved etablering af faskine og regnvandsanlæg.



For at sikre kvaliteten af med faskiner og regnvandsanlæg i de første etaper af Stenløse Syd udfører vi en udvidet kontrol af disse anlæg.

Dette er dokumentation for korrekt projektering af faskine og regnvandsanlæg på parcel nr. _____ i Stenløse Syd.

Bygherres navn og adresse

Udførelse – VVS arbejde

Ja	Nej	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der er sammen med kunden taget stilling til evt. tilslutning/ forberedt installation til vaskemaskine
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Styring er placeret på beton/muret ydervæg og ikke på let indervæg eller skabsside
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Der er ikke anvendt kobberør eller galvaniserede fittings
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Alle synlige rør-stræk længere end 2 meter skal mærkes: "Regnvand"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rør-diameter og bøjninger er dimensioneret korrekt efter tilført vandstrøm og er udført uden neddrosling
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Styring er placeret så der er tilstrækkelig plads til service
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der er nøgle eller lås på udvendige tapsteder og disse er mærket; "Regnvand"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Styring og pumpe er efterprøvet og evt. justeret
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hele anlægget er grundigt gennemskyllet for urenheder inden overdragelse.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Der er trukket i toilet indtil urenheder fra rørføring er væk – ventiler er efterfølgende rensset.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er der fortsat urenheder (manglende gennemskylning af tank) så er dette meddelt projekterende samt kunde

d. / -07

Underskrift Bygherre

d. / -07

Underskrift og stempel
Udførende firma

**Tilsendes Egedal Kommune
med kopi til bygherre
så snart arbejdet er afsluttet.**

**Egedal
Kommune**

Postadresse: Egedal Kommune, Bygge- og plancenter, Rådhusstorvet 2, 3660 Stenløse