



Signaturforklaring:

Generelt:

Der henvises til Arwos's standard udbudsmateriale.

Brænde:

- Ø315 mm drænpunkt/brønd for rensemulighed, maks. afstand 60 m mellem brønde
 - Regn- og spildevand er Ø425 mm. < 3,5 m., hvis ikke andet er nævnt.
 - Rense- og inspektionsbrønde lige udenfor bygningen udføres som ø315 for d<2,5m
 - Rendestensbrønde er Ø315 mm PVC m. 70L sandfang og Ø160 mm afgang
 - Afvandingskanaler i beton IBF
 - Renseelement for afvandingskanaler med ø 1000 m/sandfang m. 90° bøjning fra renseelement
 - 2 stk. Ø1250bt brænde (sandfang og olier tilbagehold med ø160 mm. PVC dykket udløb 90°-bøjning til 20 cm. over bund)
 - Tagnedløbsbrønde er Ø315 mm PVC m. 70L sandfang og Ø160 mm afgang
 - Tagnedløbsbrønde er Ø315 mm PVC m. kan være tørbrønd, hvis de tilsluttes fælles sandfang
 - 3 l/s koalecensudskiller m/ integreret sandfang ø1500 bt
 - Ø1250 mm. bt. brønd med afløbsregulator kapacitet maks. 9,7 l/s
 - Acodrain (60t belastning) med indbygget fald, u/ sandfang og vandlås. Afsluttes med gavlf. rist, 160 mm afgang.
 - Abne kanaler/grøfter
- Tværsnit er i princip som ved kanalerne.

T-H-4100 -B

Stikledninger:

- Spildevand er glat PVC, SN8. Tilsluttes på hovedledning med grenrør
 - Regnvand er PVC, SN8 tilsluttes på hovedledning med grenrør
 - Drænledninger 80/92 m i filtergrus
- Bygningsdræn tilsluttes tagnedløbsbrønde/ vejbrønde hvor dette er muligt
- Bundkote dræn 10-30 cm under vejplanum. Afsluttes min. 10 cm over VSP (vandspejl).

Karme og riste i befæstede arealer i støbejern til 40 t. belastning.

Dækler for alle brønde udføres som kørebandedækler i støbejern, bygherreleverance.

Kegle i ubefæstede arealer og for tagnedløb er i beton

Note:

- Koter er i henhold til DVR90.
- Koordinater i henhold til SYS34J.
- Eksisterende tilslutninger skal kontrolverificeres, svarer de ikke til det forudsatte skal tilsynet eller bygherren kontaktes.

B	2011-12-02	Bassin revideret - olier tilbagehold tilføjet - udløbsarrangement ændret		
A	2011-10-07	Bassin revideret - ledninger ændret - dykket afløb		
Rev.	Dato	Konst./Tegn.	Kontrol.	Godk.
	2011-09-05	STMB/DHB	MCR	STMB
Projektnr. 1175408M		Maj 1:500		<p>Vestvejen 170, 1. sal DK-6200 Aabenraa Tlf. +45 73 32 38 00 Fax +45 73 32 38 10 www.ramboll.dk</p>
Arwos Arwos ny genbrugsplads				
Kloakplan				Tegning nr. Rev. T-H-4100 -B