



XXXXX

**Tilladelse til nedsivning af tagvand på ejendommen www**

Egedal Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af regnvand på ejendommen xxxi henhold til Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 19, stk. 1, jf. Spildevandsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 30.

Der er søgt om tilladelse til nedsivning via regnbed og nedsivning på græsareal.

Afgørelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningskemaet til nedsivning af regnvand.

**Miljøteknisk beskrivelse**

Ansøgningen omhandler afledning af regnvand fra 3 tagarealer.

A: Afledning fra nordlig tagflade (43 m<sup>2</sup>), nedsives via regnbed.

B: Afledning fra sydlig tagflade (43 m<sup>2</sup>), nedsives på græsareal.

C: Afledning fra vestlig tilbygning (46 m<sup>2</sup>), nedsives på græsareal.

Jordens nedsivningsevne er beregnet til 5\*10<sup>-5</sup> m/s og der er ikke fundet grundvand i 1,5 m dybde i oktober 2010.

Regnbedet (A), der modtager vand fra nordlig tagflade, etableres med et areal på ca. 10 m<sup>2</sup> og en dybde på ca. 15 cm.

Græsarealet (B), der modtager vand fra den sydlige tagflade, skal have et areal på minimum 12 m<sup>2</sup>.

Græsarealet (C), der modtager vand fra den vestlige tilbygning, skal have et areal på minimum 13 m<sup>2</sup>.

Anlægget er placeret, så det er mindst 25 m fra nærmeste vandindvinding, sø eller å, og der er ikke viden om dræn inden for en radius på 25 m fra anlæggene.

Regnvand skal nedsives mindst 2 meter fra skel, samt 2 meter fra bygninger uden beboelse og uden kældere, og mindst 5 meter fra bygninger med beboelse og/eller kældere. Disse afstande skal af hensyn til fugtskader også overholdes ved nedsivning direkte på jorden.

Den 24-01-2011

Sagsnr.: 11/1627

Dok.nr.: 3

Sagsbehandler:

www

Direkte tlf.: www

E-mail:

[miljocenter@egekom.dk](mailto:miljocenter@egekom.dk)

Egedal Kommune

Rådhusvej 2

3660 Stenløse

Telefon: 7259 6000

Mail: [kommune@egekom.dk](mailto:kommune@egekom.dk)Web: [egedalkommune.dk](http://egedalkommune.dk)

Åbningstider:

For personlig henvendelse:

Mandag – Onsdag 10-14

**Center for Borgerservice har lukket onsdag**

Torsdag 10-17.30

Fredag 10-12

Telefonomstilling:

Mandag – Onsdag 9-15

Torsdag 9-17.30

Fredag 9-12



### Miljøteknisk vurdering

Det vurderes, at de ansøgte nedsivningsanlæg, ud fra de i sagen opgivne oplysninger, vil leve op til anbefalingerne i Rørcentrets anvisning om nedsivning af regnvand i faskiner<sup>3</sup> og DS 440<sup>4</sup>.

På baggrund af dimensioneringsberegninger, vurderes det godtgjort, at anlægget udføres så der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt, ved nedbørshændelser mindre end, de i rørcenteranvisningens anførte, 2-års regnhændelse.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. at anlæggene udføres i henhold til den fremsendte ansøgning
2. at der alene ledes vand til anlæggene fra de i ansøgningen anførte tagarealer
3. at fremtidige ændringer af afløbssystemet meldes til kommunen
4. at eventuelle overløb fra regnbed og/eller græsarealer ikke kommer naboer og fællesarealer til gene

Tilladelsen kan til enhver tid - uden erstatning - ændres eller tilbagekaldes i henhold til miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 20.

I henhold til Spildevandsbekendtgørelsens<sup>2</sup> § 33 kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsens § 30 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

www  
Miljøcenteret

- 1) Bekendtgørelse 879 af 26/06/2010 af lov om miljøbeskyttelse.
- 2) Bekendtgørelse 1448 af 11/12/2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- 3) Nedsivning af regnvand i faskiner, Rørcenter-anvisning 009, juni 2005
- 4) DS 440. Dansk Ingeniørforening's norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning