

Dannebrogsgade

Vendeplads

Matr. nr.
58F

Terrænkote 3.30

Tank 12m³, der udføres
opdriftsikring af tank.
Tank nedlægges i grus.

Sandfangsbrønd
DK: 3.30
TK: 1.40
UK: 1.20

12 stk. regnvandskassetter
omviklet med geotekstil

Drænbrønd Ø315
DK: 3.30
BK: 2.25

Terrænkote ca. 2.00

Ny spulebrønd
Ø315
DK: 3.30
UK: 2.60
BK: 2.25

Eksist. 1 m br.
DK: 3.30
BK: 0.94

Eksist. TV
tagrende afropes,
nedløb og hængselstifter
fjernes

Dræn, renselighed
TK: 2.45

Vandrør føres fra
kælder op gennem
væg til udløb, ca. 15m
over terræn.

dræn føres
over fjv. rør

Eksist. el-tavle
for teknikrum
udvides med ekstra,
gruppe og bimåler

Samlebrønd
DK: 3.30
BK: 2.00

Altan, 1,5 x 3,0m,
højde fra terræn
til overkant
øverste dør ca. 15m

Cyklonfilter
DK: 3.30
TK: 1.95
UK: 1.65

Se (59)5.01

Eksist.
1 m br.
DK: 3.30
BK: 1.40

1200 1000 3100

el-og
aut.tavle
for vandvæg

Eksist. RB
DK: 3.30
VSP: 2.25

Eksist. RB
DK: 3.30

Ny spulebrønd
Ø315
DK: 3.30
BK: 2.60

Tørledning
Ø110
20%, lægges
0,4m under
terren

Eksist. RB
DK: 3.30
VSP: 2.30

Matr. nr.
58B

Matr. nr.
58A

Spulehane for vanding
(ikke drikkevand)

Skur

Ø110, 20%
ophænges på væg
i kælder, gennemføringer
udføres med tæt bøsning

Matrikelskel

Matrikelskel

Der etableres rodzoneanlæg
med dunhammer, der udføres
overløb under vandspejl

Skydebanehaven